

راهنمای پکیج بوتان (مدل PARMA 22RSI)

توضیحات	کد خطا
فعال شدن کلید حرارتی مبدل یا قطع ارتباط آن با برد	چراغ قرمز 0.5 ثانیه روشن و 0.5 ثانیه خاموش چراغ سبز : خاموش
کم بودن فشار آب مدار گرمایش - تبدیل قفل موقت اولویت 7 پس از 10 دقیقه - خطای کلید ایمنی فشار دودکش - تبدیل قفل موقت اولویت 6 پس از 10 دقیقه - عدم تشکیل شعله طی پروسه جرقه زنی	چراغ قرمز ثابت روشن و چراغ سبز : خاموش
اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش	چراغ قرمز 0.2 ثانیه روشن و 0.2 ثانیه خاموش چراغ سبز : خاموش
وصل بودن کلید ایمنی فشار دودکش قبل از روشن شدن فن یا غیر فعال شدن آن در حین عملکرد	چراغ قرمز خاموش چراغ سبز 0.5 ثانیه روشن و 0.5 ثانیه خاموش
پارازیت شعله	چراغ قرمز 0.5 ثانیه روشن و 0.5 ثانیه خاموش چراغ سبز : خاموش
اشکال در سنسور حرارتی آبگرم مصرفی	چراغ قرمز ثابت روشن و چراغ سبز : ثابت روشن

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است