

راهنمای پکیج گلدایران (مدل Prestige)

توضیحات	کد خطا
مشکل تطبیق گاز	صدای انفجار
خط لوله ناشتی دارد وضعیت ناشتی را بررسی و لوله را ترمیم کنید	فشار سنج آب – فشار کم را نشان می دهد
شکستگی الکتروود تشخیص دهنده جرقه: دریچه و منبع گاز و ارسی شود	E1
مشکل گرم شدن بیش از حد	E2
مشکل لوله آبگرم خروجی	E3
پایین بودن بسیار زیاد فشار آب : مخزن آب را دوباره پر کنید تا دوباره فشار به 1 الی 1.5 بار برسد	E4
حسگر دما شکسته (اشکال دارد) است	E6-E7
انجماد سیستم گرمایش : پکیج را دوباره روشن کنید تا دمای آبگرم به بیش از 2 درجه برسد	E9
در نازل گرد و غبار وجود دارد : نازل را تمیز کنید - جریان آب کم است: یک پمپ اضافه کنید	پس از باز کردن شیر آب خروجی داغ نیست

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است