

راهنمای پکیج لامبرت (مدل نمایشگر دما با LED)

توضیحات	کد خطا
عدم تشکیل یا تشخیص شعله	LED 80 چشمک زن
اشکال در سیستم تخلیه دود	LED 60 چشمک زن
اشکال در NTC گرمایش	LED 30 چشمک زن
اشکال در NTC مصرفی	LED 40 چشمک زن
عدم عملکرد صحیح مدولاتور شیر گاز	LED 30*40 چشمک زن
عدم گردش آب در مدار گرمایش	LED 60*80 چشمک زن
افت فشار آب مدار گرمایش	LED 50 چشمک زن
دمای آب مدار گرمایش به بیش از 90 درجه افزایش یافته و یا فعال شدن کلید حرارتی	LED 70 چشمک زن

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است